

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

МОБУ лицея № 33

г. Таганрог, улица Маршала Жукова, 146-а

о готовности к новому учебному 2017-2018 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	Приказ №547 от 04.08.2016г.
2.	Наличие акта о состоянии электропроводки (ППР п.42)	Акт № 9 от 21.07.2017г.
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55)	Протокол испытаний работоспособности пожарных кранов на водоотдачу №55-19-05-2017-ПВ/7 от 22.05.2017г.
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательного учреждения (ППР п.55)	На территории лицея нет
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)	Договор № 46 на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений от 27.07.2017г.
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)	Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения на объекте: - здание основной и средней школы № 476-ОД/15 от 15.07.2015; - здание мастерской № 477-ОД/15 от 15.07.2015г.
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63)	Договор №3 от 31.12.2016г. с ООО «Континент» на технические обслуживание автоматической пожарной сигнализации, объектового оборудования аппаратно-программного комплекса «Андромеда» и дистанционный радио мониторинг с контролем вывода сигнала при срабатывании АПС на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Акты проверки работоспособности АПС: № 134/1 квартал от 03.03.2017, № 134/2 квартал от 06.06.2017г. Платежные документы за обслуживание: акт № 1388 от 31.03.17, акт № 1464 от 30.04.17 акт № 3644 от 31.03.17
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)	- приказ от 30.08.2016 № 587 «О проведении в МОБУ лицее № 33 тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся»; - приказ от 06.09. 2016 № 674 «Об итогах проведения объектовой тренировки»; - приказ от 13.10.2016 №787 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2016-2017 гг.»; - приказ от 19.10.2016 № 820 «Об итогах проведения тренировки эвакуации обуча-

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
		<p>ющихся и сотрудников в условиях осенне-зимнего времени»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ от 26.12.2016 № 1071 «О проведении в МОБУ лицее тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся»; - приказ от 17.04.2017 № 260 «О проведении командно-штабных учении с руководящим составом и должностными лицами ГО МОБУ лицее № 33»; - приказ от 26.04.2017 № 303 «Об итогах проведения командно-штабных учении в МОБУ лицее № 33»; - приказ от 12.05.2017 № 349 «О проведении в МОБУ лицее № 33 учебно-тренировочных занятий «День защиты детей»; - приказ от 16.05.2017 № 368 «Об итогах проведения объектовой тренировки»; - приказ от 09.06.2017 № 456 «О проведении в ЛОЛ «Эрудит» тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся в летний период 2017 года»; - приказ от 20.06.2017 № 477 «Об итогах проведения тренировки эвакуации сотрудников и воспитанников ЛОЛ «Эрудит»»
9.	<p>Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)</p>	<p>Коридоры: водоземulsionная краска; Лестничные клетки: водоземulsionная краска; Холл: водоземulsionная краска; Вестибюль: водоземulsionная краска.</p>
10.	<p>Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)</p>	<p>Коридоры: водоземulsionная краска; Лестничные клетки - мел; Холл: водоземulsionная краска; Вестибюль: водоземulsionная краска Тамбур: профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5</p>
11.	<p>Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)</p>	<p>В зданиях основной и средней школы напольное покрытие отсутствует. В здании мастерской напольное покрытие отсутствует. В здании начальной школы напольное покрытие имеется. Сертификат № РОСС RU.AB33. Товарный чек № 52835 от 28.07.12</p>
12.	<p>Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов</p>	<p>Сгораемые материалы отсутствуют</p>
13.	<p>Наличие акта очистки вентиляционных каналов от жировых наслоений (ППР п.50)</p>	<p>Акт №10 от 21.07.2017г.</p>
14.	<p>Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70)</p>	<p>Тип огнетушителей ОП-4 (договор поставки от 11.06.2015). Требуется – 20шт., имеется – 20шт.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38)	Количество электрических фонарей - 2 шт.
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104)	<ul style="list-style-type: none"> - приказ от 12.08.2016 № 561 «О мероприятиях в рамках ежегодной операции «Школа» в МОБУ лицее № 33»; - приказ от 29.08.2016 № 584 «О противопожарном режиме работы МОБУ лицея № 33 в 2016-2017 учебном году»; -приказ от 03.10.2016 № 754 «Об окончании I модуля 2016-2017 учебного года и об организации работы на осенних каникулах»; - приказ от 13.10.2016 №787 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2016-2017 гг.»; - приказ от 08.11.2016 № 877 «Об окончании I триместра 2016-2017 учебного года и об организации работы на осенних каникулах»; - приказ от 09.12.2016 № 1016 «Об обеспечении пожарной безопасности в МОБУ лицее № 33 в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников» от 09.12.2016 № 1016; - приказ от 20.12.2016 № 1043 «Об обеспечении комплексной безопасности МОБУ лицея № 33 в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников и зимних каникул»; - приказ от 26.12.2016 № 1062 «Об окончании III модуля 2016-2017 учебного года»; - приказ от 14.02.2017 № 85 «Об окончании II учебного триместра 2016-2017 учебного года и об организации работы на вторых зимних каникулах»; - приказ от 06.03.2017 № 140 «О мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний период в МОБУ лицее № 33»; - приказ от 04.04.2017 № 223 «Об окончании 5 модуля 2016-2017 учебного года и об организации работы на весенних каникулах»; - приказ «Об окончании 2016-2017 учебного года» от 22.05.2017 № 384; -Брошюра «Безопасность» (18 памяток по ОБЖ для лицеистов); - 20 информационных стендов (в каждом учебном кабинете) «Уголок безопасности» - пять противопожарных листовок.
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму	Удостоверение директора МОБУ лицея № 33 Т.Г. Еретенко № 837 от 07.07. 2017 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	(НПБ 645)	АНО ДПО УЦ «Образование Плюс»; удостоверение заместителя директора по административно-хозяйственной работе Н.В. Скоробогатовой № 838 от 07.07.2017 г. АНО ДПО УЦ «Образование Плюс», удостоверение заместителя директора по учебно-воспитательной работе С.А. Костиковой № 666 от 29.05.2015г. НОУ ДО УЦ «Образование Плюс»
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем общеобразовательного учреждения и согласованной с начальником ОНД по г. Таганрогу (НПБ 645 п.6)	<ul style="list-style-type: none"> - приказ № 548 от 04.08.2016 «Об утверждении положения о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности работников МОБУ лицея № 33, инструкции о мерах пожарной безопасности МОБУ лицея № 33, инструкции о действиях работников МОБУ лицея № 33 по эвакуации людей при пожаре» (приложение 3,4,5,6,7 к Положению о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности работников МОБУ лицея № 33); - приказ от 29.08.2016 № 578 «Об организации обучения сотрудников МОБУ лицея № 33 мерам пожарной безопасности в 2016-2017 учебном году; - приказ от 31.08.2016 № 608 «О создании квалификационной комиссии для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников МОБУ лицея № 33»
19.	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности	Отсутствует
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца.	<p>Договор №3 от 31.12.2016г. с ООО «Континент» на технические обслуживание автоматической пожарной сигнализации, объектового оборудования аппаратно-программного комплекса «Андромеда» и дистанционный радио мониторинг с контролем вывода сигнала при срабатывании АПС на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы.</p> <p>Акты проверки работоспособности АПС: № 134/1 квартал от 03.03.2017, № 134/2 квартал от 06.06.2017г.</p> <p>Платежные документы за обслуживание: акт № 1388 от 31.03.17, акт № 1464 от 30.04.17 акт № 3644 от 31.03.17</p>

21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10)	Нет необходимости
-----	--	-------------------

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка №25 от 30.12.2014г.; внеплановая проверка №361 от 10.09.10.2015г., №362 от 10.09.10.2015г., №363 от 10.09.10.2015г.; акт обследования № 25 от 28.01.2015г., №361 от 02.10.2015г., акт №362 от 02.10.2015г., акт №363 от 02.10.2015г.) отдела надзорной деятельности по городу Таганрогу УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Основные результаты внеплановой выездной проверки: пункты предписания все выполнены в указанный срок.

Директор МОБУ лица № 33
(подпись)

М.П.




Т.Г. Еретенко



Объект ГОТОВ к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД и ПР
по г. Таганрогу УНД и ПР
Главного управления МЧС
России по Ростовской области
(подпись)



(ФИО)

Е. А. Лагода
М.П.

