

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МОБУ лицея № 33

г. Таганрог, улица Маршала Жукова ,146-а

о готовности к новому учебному 2021-2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность.	Приказ № 1058 от 30.12.2020г
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки	1) Технический отчет о проведении испытаний электроустановки до 1000В (корпус «А», «В», «Г», «Б») от 24.02.2021г. ООО «Энергоцентр»; 2) Акт №3 от «28» мая 2021г. Комиссия МОБУ лица №33.
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год).	1) Протокол испытаний (корпус «А», «Б») от 18.02.2021 ООО «Тандем»; 2) Акт №11 от «19» мая 2021г. Комиссия МОБУ лица №33.
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации	На территории образовательной организации не расположены
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	1) Договор № 2-ПМ на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений корпус «А», «Г» от 04.03.2019г. «ООО Тандем»; 2) Договор № 2-ПМ на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений корпус «Б» «ООО Тандем».
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.	1) Акт проверки состояния огнезащитных покрытий корпуса «А», «Г», «Б» №3 от 21.05.2021г. (комиссия МОБУ лица № 33); 2) Акт проверки состояния огнезащитных покрытий корпуса «А», «Г» №3 от 22.12.2020г (ООО Тандем); 3) Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании корпуса «Б» МОБУ лица №33 (ООО Тандем).

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца.	1) Акты проверки работоспособности АПС: Корпус «А» «В» «Г» № 1 от 31.03.2021г (1квартал) № 3 от 30.06.2021г (2 квартал); Корпус «Б» № 2 от 31.03.2021г (1квартал) № 4 от 31.06.2021г (2 квартал); 2) Договор № 394 от 01.01.2021г. с ООО "ПожТехСервис" Ежемесячное обслуживание (ТО) автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре (АСПС и СОП); 3) Договор № 404 от 01.01.2021г. с ООО "Тандем" Передача информации радиосигналом аппаратно-программного комплекса (АПК) "ОКО-3" на центральный пункт пожарной связи (ЦППС) ФГКУ.
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара.	- приказ от 18.05.2021 № 374 «О проведении в МОБУ лицее № 33 тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся»; - приказ от 27.05. 2021 № 402 «Об итогах проведения объектовой тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся».

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур).	1) Корпус «А», «В», «Г»: Коридоры: вододисперсионная краска; Лестничные клетки: вододисперсионная краска; Холл: вододисперсионная краска; Вестибюль: вододисперсионная краска. Тамбур: профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5 2) Корпус «Б»: Коридоры: вододисперсионная краска; Лестничные клетки: вододисперсионная краска; Холл: вододисперсионная краска; Вестибюль: вододисперсионная краска; Тамбур: вододисперсионная краска.
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур).	1) Корпус «А», «В», «Г»: Коридоры: вододисперсионная краска; Лестничные клетки - мел; Холл: вододисперсионная краска; Вестибюль: потолок «Армстронг»; 2) Корпус «Б»: Коридоры: вододисперсионная краска; Лестничные клетки - мел; Холл: вододисперсионная краска; Вестибюль: вододисперсионная краска.
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе).	1) Корпус «А», «Г» – напольное покрытие паркет, керамическая плитка; 2) Корпус «В», «Б» - напольное покрытие линолеум. Сертификат № РОСС RU.AB33. Товарный чек № 52835 от 28.07.12.
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов.	Сгораемые материалы отсутствуют
13.	Наличие акта очистки вентиляционных каналов от жировых наслоений.	1) Корпус «А», «В», «Б» Акт № 4 от «22» мая 2021г. (комиссия МОБУ лица №33)
14.	Наличие первичных средств пожаротушения.	ОП(4)-50шт., ОУ(5)-2шт., ОУ(3)-3шт., ОУ(2)-3шт. требуется 58шт., имеется – 58 шт.
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии.	Имеется. Количество электрических фонарей – 6 шт.

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности	<p>- Приказ «О противопожарном режиме работы МОБУ лицея № 33 в 2020-2021 учебном году» от 24.08.2020 № 390;</p> <p>-Приказ МОБУ лицея № 33 от 29.09.2020 № 674 «Об окончании I модуля 2020-2021 учебного года и об организации работы на первых осенних каникулах»;</p> <p>- Приказ МОБУ лицея № 33 от 12.11.2020 № 893 «Об окончании I триместра 2020-2021 учебного года и об организации работы на вторых осенних каникулах»;</p> <p>-Приказ от 24.12.2020 № 1036 «О реализации мер по обеспечению комплексной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул в МОБУ лицее № 33»;</p> <p>- Приказ МОБУ лицея № 33 от 18.12.2020 № 1020 «Об окончании III модуля 2020-2021 учебного года»;</p> <p>- Приказ МОБУ лицея № 33 от 10.02.2021 № 101 «Об окончании II учебного триместра 2020-2021 учебного года и об организации работы на вторых зимних каникулах»;</p> <p>-Приказ от 22.03.2021 № 212 «О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2021 года в МОБУ лицее № 33»;</p> <p>- Приказ МОБУ лицея № 33 от 19.05.2021 № 384; «Об окончании 2020-2021 учебного года»;</p> <p>- Приказ от 22.07.2021 № 517 «Об утверждении Программы обучения обучающихся МОБУ лицея № 33 правилам пожарной безопасности».</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму	<p>1) Удостоверение директора МОБУ лица № 33 Еретенко Т.Г. № 415 Д от 07.08. 2020 г. АНО ДПО УЦ «Образование Плюс».</p> <p>2) Удостоверение заместителя директора по административно-хозяйственной работе Зинченко Н.И. № 788 Д от 25.11.2020 г. АНО ДПО УЦ «Образование Плюс»,</p> <p>3) Удостоверение учителя Костиковой С.А. №763 от 06.07.2018г. АНО ДПО УЦ «Образование Плюс».</p> <p>4) Удостоверение заведующего хозяйством Милютин В.Л. № 480 от 20.09.2019г. ЧОУ ДПО «Таганрогский учебный центр охраны труда».</p>
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД.	<p>Имеется.</p> <p>1) Приказ «Об организации обучения сотрудников МОБУ лица № 33 мерам пожарной безопасности в 2021 году от 30.12.2020 № 1068;</p> <p>2) Приказ от 30.12.2020 № 1067 «О создании квалификационной комиссии для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников МОБУ лица № 33».</p>
19.	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности.	Отсутствует.
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы.	Имеется.

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	(ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца.	1) Договор № 394 от 01.01.2021г. с ООО "ПожТехСервис" Ежемесячное обслуживание (ТО) автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре (АСПС и СОП); 2) Акты проверки работоспособности АПС: Корпус «А» «В» «Г» № 1 от 31.03.2021г (1квартал) № 3 от 30.06.2021г (2 квартал); Корпус «Б» № 2 от 31.03.2021г (1квартал) № 4 от 30.06.2021г (2 квартал); 3) Платежные документы за обслуживание: акт № 617 от 30.04.2021, акт № 683 от 31.05.2021, акт № 786 от 30.06.2021 ООО «ПожТехСервис»; 4) Договор № 404 от 01.01.2021г. с ООО "Тандем" Передача информации радиосигналом аппаратно-программного комплекса (АПК) "ОКО-3" на центральный пункт пожарной связи (ЦППС) ФГКУ; 5) Платежные документы за обслуживание: акт № 458 от 30.04.2021, акт № 588 от 31.05.2021, акт № 777 от 30.06.2021 ООО «Тандем».
21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей.	Нет необходимости.



Директор МОБУ лицея № 33

(подпись)

Т.Г. Еретенко
(ФИО.)

Объект ГОТОВ (НЕ ГОТОВ) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)